

Kesän 2018 öljysäiliökartoitus**YMPLTK § 37**

Lapinlahden keskustaajama sijaitsee 1-luokkaan kuuluvalla Haminämäki-Humppi pohjavesialueella. Ylä-Savon Vesi Oy:llä on alueella vedenottamo, josta vettä otetaan tällä hetkellä noin 500 m³/vrk.

Haminämäki-Humppi alueelle tehtiin vuosina 2016-2017 rakenneselvitys ja virtausmallinnus. Työn seurauksena todettiin, että pohjavesialueen raja-
aus on aikaisempaa laajempi. Alkuvuodesta 2018 Pohjois-Savon Ely-keskus on luokitellut pohjavesialueet uudelleen ja päivittänyt niiden rajauksia. Lapinlahden osalta Haminämäki-Humppi alueen raja-
aus laajeni.

Ympäristötoimen harjoittelija August Hänninen on tehnyt kesän aikana selvitystyötä, mitä riskitekijöitä ja -kohteita sijaitsee laajentuneella pohjavesialueella. Selvitystyö keskittyi öljysäiliöiden kartoitukseen.

Selvityksessä todettiin, että Haminämäki-Humppi pohjavesialueen laajennusosalla on öljysäiliöitä 93 kiinteistöllä. 63 kiinteistöllä on vielä käytössä oleva öljysäiliö. Näistä ainakin 25 kappaletta on maanalaisia säiliöitä. Lapinlahden ympäristönsuojelumääräykset velvoittavat kiinteistön omistajia poistamaan pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt 1.1.2021 mennessä.

Kesätyöntekijä August Hänninen tulee kertomaan lautakunnalle selvitystyöstä ja sen tuloksista.

Ympäristösihteerin ehdotus

Merkitään selvitystyö tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.