



LAUSUNTO

Lapinlahden kunta
Ympäristölautakunta
Asematie 4
73100 LAPINLAHTI

15.11.2018

Ylä-Savon kuntien rakennusjärjestysluonnos 3.9.2018

Tekninen lautakunta esittää rakennusjärjestysluonnokseen lisäyksiä ja muutoksia seuraavasti:

Lisäyksenä kohta 7, 25 §, kappale 2

Katualueella tehtävät tai sinne ulottuvat työt toteutetaan siten, että liikennettä ei estetä tai kohtuuttomasti rajoiteta. Hälytysliikenteen häiriöttömyys tulee turvata. Mikäli katualue joudutaan hetkellisesti katkaisemaan kokonaan, on rakennuttaja velvollinen ilmoittamaan poikkeavista liikennejärjestelyistä pelastuslaitokselle.

Lisäyksenä kohta 9, 32 §, kappale 2

Kiinteistön ajoneuvoliittymä ei saa estää veden virtausta kadun tai tien kuivatusojasta tai ojapainanteesta. Rumpuputken asennustarpeen sekä käytettävän putkikoon määrittää kadun- tai tienpitäjä.

Muutoksena kohta 9, 33 §, kappale 2

Kaikki aidat on tehtävä niin, ettei niistä aiheudu haittaa liikenteelle eikä katu- tai tiealueen kunnossa- ja puhtaanapidolle. Katualueeseen tai muuhun yleisen alueeseen rajautuva kiinteästi rakennettava aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Istutettavien pensasaitojen ja aidanteiden sijoittamisessa huomioidaan, että ne mahtuvat täysikasvuisinakin kokonaisuudessaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Katualueeseen rajautuvat pensasaidat ja aidanteet sijoitetaan vähintään 80 cm tontin tai rakennuspaikan sisäpuolelle.

Tekninen lautakunta